

## RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 380543

CLASSIFICATION REPORT No. 380543

Cliente / Customer

**NORD RESINE S.p.A.**

Via Fornace Vecchia, 79 - Zona Industriale - 31058 SUSEGANA (TV) - Italia

Oggetto / Item\*


**membrana armata denominata**

**“BETONGUAINA.S ARMATA CON NYCON + NORTIG 15 TSR AF”**

*reinforced membrane named*

*“BETONGUAINA.S REINFORCED WITH NYCON+ NORTIG 15 TSR AF”*

Attività / Activity

 **classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo la norma UNI EN 13501-5:2016**

*fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from external fire exposure to roofs tests in accordance with standard UNI EN 13501-5:2016*

Risultati / Results

**Classificazione**  
*Classification*  
**B<sub>ROOF</sub> (t2)**

(\*) secondo le dichiarazioni del cliente.  
*according to that stated by the customer.*

Bellaria-Igea Marina - Italia, 26 febbraio 2021  
*Bellaria-Igea Marina - Italy, 26 February 2021*

L'Amministratore Delegato  
*Chief Executive Officer*  
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)



Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Commessa:

Order:  
87214

Luogo dell'attività:

Activity site:  
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 -  
47043 Gatteo (FC) - Italia

Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto classificato*	2
Riferimenti normativi	2
Rapporti e risultati in supporto a questa classificazione	2
Classificazione e campo di applicazione	3
Contents	Page
Description of classified item*	2
Normative references	2
Reports and results in support of this classification	2
Classification and field of application	3

Il presente documento è composto da n. 4 pagine e n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

*This document is made up of 4 pages and 1 annex (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and shall not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation of the results, except as defined at contractual level.*

*The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out.*

*The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.*

Responsabile Tecnico: / Chief Technician:

Dott. Ing. Giombattista Traina

Responsabile del Laboratorio di Reazione al Fuoco: /  
Head of Reaction to Fire Laboratory:

Dott. Ing. Giombattista Traina

Compilatore: / Compiler: Francesca Manduchi

Revisore: / Reviewer: Per. Ind. Andrea Golinucci

Pagina 1 di 4 / Page 1 of 4

## Descrizione dell'oggetto classificato\*

### Description of classified item\*

Descrizione generale dell'oggetto <i>General description of the item</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Densità superficiale <i>Surface density</i> [kg/m <sup>2</sup> ]
guaina impermeabilizzante polimero-cementizia armata più membrana mono-componente con alto indice SRI <i>reinforced polymer-concrete waterproof membrane plus mono-component membrane with high SRI index</i>	1,35	2,85

Descrizione dei singoli componenti partendo dalla faccia esposta al fuoco <i>Description of individual components from the face exposed to fire</i>				
Descrizione <i>Description</i>	Denominazione <i>Name</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Densità superficiale <i>Surface density</i> [kg/m <sup>2</sup> ]	Colore <i>Colour</i>
membrana monocomponente con alto indice SRI <i>monocomponent membrane with high SRI index</i>	NORTIG 15 TSR AF	0,35	0,75	bianco <i>white</i>
armatura tessuto non tessuto in fibra sintetica <i>non-woven fiberglass armor placed on the fresh sheath</i>	NYCON	0,45	0,1	//
guaina bicomponente polimero cementizia <i>two component polymer cement sheath</i>	BETONGUAINA.S	1,0	2,0	grigio <i>grey</i>

In allegato "A" è riportata la documentazione tecnica dell'oggetto fornita dal cliente.

*The item technical documentation provided by the customer is given in annex "A".*

## Riferimenti normativi

### Normative references

Norma <i>Standard</i>	Titolo <i>Title</i>
UNI CEN/TS 1187:2012	Metodi di prova per tetti esposti al fuoco dall'esterno <i>External fire exposure of roofs and roof coverings</i>
UNI EN 13501-5:2016	Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno <i>Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests</i>

## Rapporti e risultati in supporto a questa classificazione

### Reports and results in support of this classification

#### Rapporti

##### Reports

Nome del laboratorio <i>Name of laboratory</i>	Nome del cliente <i>Name of customer</i>	Rapporto n. <i>Report No.</i>	Metodo di prova e data <i>Test method and date</i>
Istituto Giordano S.p.A.	NORD RESINE S.p.A.	380542	UNI CEN/TS 1187:2012

(\*) secondo le dichiarazioni del cliente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate; Istituto Giordano declina ogni responsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati.

*according to that stated by the customer, apart from characteristics specifically stated to be measurements; Istituto Giordano declines all responsibility for the information and data provided by the customer that may influence the results.*

## Risultati in supporto alla classificazione

Results in support of this classification

Parametro <i>Parameter</i>		Lunghezza <i>Length</i> [mm]	Criteri <i>Criteria</i> [mm]
Lunghezza danneggiata a 2 m/s - copertura <i>Damaged length at 2 m/s - roof covering</i>	Media <i>Mean</i>	210	< 550
	Massima <i>Maximum</i>	215	< 800
Lunghezza danneggiata a 2 m/s - substrato <i>Damaged length at 2 m/s - substrate</i>	Media <i>Mean</i>	0	< 550
	Massima <i>Maximum</i>	0	< 800
Lunghezza danneggiata a 4 m/s - copertura <i>Damaged length at 4 m/s - roof covering</i>	Media <i>Mean</i>	225	< 550
	Massima <i>Maximum</i>	235	< 800
Lunghezza danneggiata a 4 m/s - substrato <i>Damaged length at 4 m/s - substrate</i>	Media <i>Mean</i>	0	< 550
	Massima <i>Maximum</i>	0	< 800

## Classificazione e campo di applicazione

*Classification and field of application*

### Riferimento di classificazione

*Reference of classification*

Questa classificazione viene definita in accordo con la norma UNI EN 13501-5:2016.

*This classification is assigned in accordance with standard UNI EN 13501-5:2016.*

### Classificazione

*Classification*

L'oggetto "BETONGUAINA ARMATA CON NYCON + NORTIG 15 BIANCO TSR AF", in relazione al suo comportamento al fuoco esterno, è classificato:

*The item "BETONGUAINA REINFORCED WITH NYCON + NORTIG 15 TSR WHITE AF" in relation to its external fire performance is classified:*

**B<sub>ROOF</sub> (t2)**

### Campo di applicazione

*Field of application*

Questa classificazione è valida per i seguenti parametri del prodotto:

*This classification is valid for the following product parameters:*

Spessore <i>Thickness</i>	1,35 mm
Densità superficiale <i>Surface density</i>	2,85 kg/m <sup>2</sup>

e per le seguenti condizioni di uso finali:

and for the following end use applications:

Tipo di fissaggio <i>Type of fixing</i>	applicato direttamente su substrato <i>applied directly on substrate</i>
Tipo di substrato <i>Type of substrate</i>	materiale non combustibile con massa volumica $\geq 480 \text{ kg/m}^3$ <i>non-combustible material having a density <math>\geq 480 \text{ kg/m}^3</math></i>

**Limitazioni**

*Limitations*

Questo rapporto di classificazione è valido fintanto che la composizione e la struttura del prodotto, così come le norme di prova e di classificazione, non cambino.

Questo rapporto di classificazione non rappresenta un'approvazione di tipo o una certificazione di prodotto.

*This classification report is valid as long as the product composition and structure, as well as test and classification standards, remain unchanged.*

*This classification report does not represent type approval or certification of the product.*

**Nota del laboratorio**

*Note from the laboratory*


La classificazione è stata determinata senza tenere conto dell'incertezza di misura, come previsto dalla norma di riferimento.

*The classification has been determined without taking in account the uncertainty of measurement, as stated in the reference standard.*

Il Responsabile Tecnico

*Chief Technician*


(Dott. Ing. Giombattista Traina)



Il Responsabile del Laboratorio  
 di Reazione al Fuoco

*Head of Reaction to Fire Laboratory*

(Dott. Ing. Giombattista Traina)



**ALLEGATO "A"**  
**AL RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 380543**  
*ANNEX "A" TO CLASSIFICATION REPORT No. 380543*

Cliente / Customer

**NORD RESINE S.p.A.**

Via Fornace Vecchia, 79 - Zona Industriale - 31058 SUSEGANA (TV) - Italia

Oggetto / Item\*

**membrana armata denominata**

**"BETONGUAINA.S ARMATA CON NYCON + NORTIG 15 TSR AF"**

*reinforced membrane named*

*"BETONGUAINA.S REINFORCED WITH NYCON+ NORTIG 15 TSR AF"*

Contenuti / Contents

**documentazione tecnica dell'oggetto**

*technical documentation of the item*

Commessa:

Order:  
87214

Luogo dell'attività:

Activity site:  
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 -  
47043 Gatteo (FC) - Italia

(\*) secondo le dichiarazioni del cliente.  
*according to that stated by the customer.*

Bellaria-Igea Marina - Italia, 26 febbraio 2021  
*Bellaria-Igea Marina - Italy, 26 February 2021*

Il presente allegato è composto da n. 2 pagine.  
*This annex is made up of 2 pages*

Pagina 1 di 2 / Page 1 of 2



<b>Ragione sociale / Company name</b>		<b>NORD RESINE SPA</b>				
<b>Denominazione commerciale / Trade name</b>		<b>BETONGUIANA.S ARMATA CON NYCON + NORTIG 15 TSR AF / BETONGUIANA.S REINFORCED WITH NYCON+ NORTIG 15 TSR AF</b>				
<b>Norma prodotto / Standard product</b>		<b>EN 1504-2</b>				
<b>VVCP</b>		<b>2+</b>				
<b>Sito produttivo / Production site</b>		<b>Via Fornace Vecchia 79- 31058 Susegana (TV)</b>				
<b>DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO</b> <i>GENERAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT</i>				<b>Spessore</b> <i>Thickness</i>	<b>Densità superficiale</b> <i>Surface density</i>	<b>Densità</b> <i>Density</i>
[//]				[mm]	[kg/m <sup>2</sup> ]	[kg/m <sup>3</sup> ]
Guaina impermeabilizzante polimero-cementizia armata + Membrana monocomponente con alto indice SRI				1,35-1,60	si veda ciclo sotto	/
<b>DESCRIZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI PARTENDO DALLA FACCIA ESPOSTA AL FUOCO</b> <i>DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COMPONENTS FROM THE FACE EXPOSED TO FIRE</i>						
<b>Descrizione</b> <i>Description</i>	<b>Denominazione</b> <i>Name</i>	<b>Produttore</b> <i>Manufacturer</i>	<b>Spessore</b> <i>Thickness</i>	<b>Densità superficiale</b> <i>Surface density</i>	<b>Densità</b> <i>Density</i>	<b>Colore</b> <i>Colour</i>
[//]	[//]	[//]	[//]	[//]	[//]	[//]
Membrana monocomponente con alto indice SRI	NORTIG 15 TSR AF	NORD RESINE SPA	0,35-0,4	0,75	/	colorato
Armatura tessuto non tessuto in fibra sintetica	NYCON	FORNITORE ESTERNO	0,45 – 0,55	0,10	/	caratteristico
Guaina bicomponente polimero- cemento	BETONGUAINA.S	NORD RESINE SPA	1,0- 1,2	2 - 2,2	/	GRIGIO
<b>INFORMAZIONI SULL' IMPIEGO E POSA IN OPERA / INFORMATIONS ABOUT USE AND INSTALLATION</b>						
<b>Posa in opera</b> <i>Installation</i>	<input type="checkbox"/> libero, non appoggiato su substrato / <i>free standing, not laid on substrate</i> <input type="checkbox"/> libero, non appoggiato su substrato, con air gap / <i>free standing, not laid on substrate, with air gap</i> <input type="checkbox"/> appoggiato su substrato / <i>laid on substrate</i> <input type="checkbox"/> incollato su substrato / <i>glued on substrate</i> <input type="checkbox"/> fissato su substrato con viti, rivetti, ecc / <i>fixed on substrate with e.g. screws, rivets, etc</i> <input checked="" type="checkbox"/> altro / <i>other: applicazione come indicato nella Scheda Tecnica del prodotto</i>					
<b>Colla/glue</b>	Tipo / <i>Type</i> _____ Nome / <i>Name</i> _____ Ditta produttrice / <i>Manufacturer</i> _____ - quantità / <i>quantity</i> _____ g/m <sup>2</sup> , PCS _____ MJ/kg					
<b>Tipo di substrato</b> <i>Type of substrate</i>	<input type="checkbox"/> combustibili non ignifugati / <i>combustible no FR</i> <input type="checkbox"/> Truciolare / <i>wood particle board</i> : 19 mm - 680 kg/m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> EPS : 50 mm – 20 kg/m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> non combustibile / <i>non combustible</i> <input checked="" type="checkbox"/> Calcio Silicato / <i>Calcium Silicate Board</i> : 10 mm - 680 kg/m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> lana minerale / <i>mineral wool</i> : 50 mm - 150 kg/m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> altro / <i>other: combustibili non ignifugati /</i> <input type="checkbox"/>					
<b>ALTRE INFORMAZIONI / ANY OTHER INFORMATIONS</b>						
<b>Note / Notes:</b>	Ciclo applicativo come riportato in scheda tecnica di NORTIG 15 TSR BIANCO					
nota 1 / <i>note 1</i>	il cliente non è stato in grado di fornire questa indicazione / <i>the sponsor was unable to provide this information</i>					
nota 2 / <i>note 2</i>	il cliente non vuole fornire questa indicazione / <i>the sponsor don't want to provide this information</i>					
nota 3 / <i>note 3</i>	informazioni riservate ma conosciute dal laboratorio / <i>reserved information but known by the laboratory</i>					

Data / Date 01/02/2021

NORD RESINE SPA  
Via Fornace Vecchia 79 • 31058 Susegana (TV)  
Tel 0039 0438 437511 • Fax 0039 0438 439035  
info@nordresine.com • www.nordresine.com

P. IVA IT 02169750268  
Codice Fiscale e Registro Imprese 08213170585  
R.E.A. TV 185051 • Cap. Soc. € 750.000 i.v.